

INSPECTIERAPPORT

Opdrachtgever : J.A. Goosen
Contactpersoon : Dhr. W. Jongen
Telefoonnummer : 06-54646007

Locatie : Lange Leidsedwarstraat 93-1
Amsterdam

Postadres : J.A. Goosen
Marinaweg 119
1361 AH Almere

Inspectie en rapportage : P.E. de Kwant

Aangesloten bij : UNETO-VNI

JP Inspecties B.V.visie op veiligheid

INHOUD

1. Inleiding	pag. 3
2. Doel	pag. 3
3. Inhoud inspectie/ controle	pag. 3
4. Object gegevens	pag. 3
5. Rapportage	pag. 4
6. Conclusie	pag. 4
7. Acties / Aanbeveling;	pag. 4 - 5
Rapportage / Checklisten / Metingen	pag. 6 t/m 10

Bijlage :

1. INLEIDING

Voor de opdrachtgever is een inspectie / controle uitgevoerd op de elektrische installatie van de groepen in de woning. Deze inspectie geeft de opdrachtgever inzicht over de veiligheid van de elektrische installatie.

2. DOEL

Het doel van de inspectie is:

- Controleren of de elektrische installatie voldoet aan de geldende normen.
- Bepalen van het veiligheidsniveau.
- Het uitvoeren van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Eventuele opmerkingen en/of gebreken rapporteren.

3. INHOUD INSPECTIE / CONTROLE

Omvang inspectie:

- Het controleren van de elektrische installatie van de groepen.
- Het visueel controleren van de elektrische installatie.
- Het visueel controleren van de elektrische installatie.
- Het uitvoeren van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

- Veiligheidsmetingen bestaan uit:
- Isolatieweerstandmeting van alle elektrische delen.
 - Circuitweerstandmeting op alle elektrische delen.
 - Testen aanwezig aardlekschakelaars.

- Metingen worden uitgevoerd met een afsluittoetsapparaat.

4. OBJECT GEGEVENS

Woning / appartement

5. RAPPORTAGE

De inspectie omvat een controle op de zichtbare elektrotechnische installatie, exclusief de erop aangesloten apparatuur en machine. De inspectie is uitgevoerd volgens de normen genoemd in de : de NEN 1010 5de druk.

5.1. Algemene indruk

5.1.1 Overzichtelijkheid

- Leidingen en schakelmateriaal
- Aanrakings veiligheid
- Brandveiligheid
- Aarding
- Tekeningen / groepenverklaring
- Schakel en verdeelinrichtingen
- Totale indruk

A	B	C
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		

A-voldoet
B-voldoet niet
C-n.v.t.

5.2.1. De inspectie / controle is voor het beheer en onderhoud een controlepunt om de installatie up-to-date te houden.

6. Conclusie

6.1. Aan mag worden genomen dat de installatie voldoet aan de NEN 1010 5de druk

7. Advies / Aanbeveling

7.1. Aardlekschakelaars jaarlijks testen / beproeven

JP Inspecties B.V. visie op veiligheid

NIET AANSPRAKELIJK VOOR DELEN VAN DE INSTALLATIE DIE AAN HET OOG WERDEN ONTTROKKEN.

GEVOERD DOOR : Dhr. P.E. de Kwant

ING

: 

DATUM

: 14 juni 2016

DATUM

: 14 juni 2016

NAPEL

: **JP Inspecties B.V.**

Stichts End 48

1244 PP ANKEVEEN

ORD OPDRACHTGEVER :

d.d.

Inspectie / controle rapport

Verdeelinrichting : Meterkast

A = voldoet
C = n.v.t.

B = voldoet niet

Rood = urgent

7. Aansluiten kabels en leidingen
- 7.1 Kabels en leidingen goed ingevoerd en van trek ontlast
- 7.2 Kabels en leidingen juist aangesloten
- 7.3 Bedrading vrij van metalen kastdelen en/of spanningvoerende delen
- 7.4 Voeding in eigen compartiment apart gelegd
- 7.5 Onderdelen die duiden op oververhitting
- 7.6 Ledige buisleidingen conform tabel aanwezig

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotom.
x					
x					
x					
x					

8. Codering / Aanduidingen
- 8.1 Kastcodering aanwezig
- 8.2 Groepen nummers aangebracht
- 8.3 Waarschuwingstekens/overige coderingen aangebracht
- 8.4 Aanduiding verschillende spanningen

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotom.
x					

9. Metingen
- 9.1 Isolatiweerstand verdeelinrichting
- 9.2 Isolatiweerstand afgaande groepen
- 9.3 Circuitweerstand
- 9.4 Aardverspreidingsweerstand
- 9.5

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotom.
x					
x					
x					

2015- 5024

ALGEMEEN

Visueel / controle rapport

Ruimte : Woon, slaapkmr, keuken en overige

A = voldoet
C = n.v.t.

B = voldoet niet

Rood = urgent

1.	<u>Tekeningen</u>								
1.1	Tekening / groepenverklaring aanwezig ?	A	B	C	OPMERKING		ADVIES / AANBEVELING	Fototr.	
		x							
1.2	Installatie in overeenstemming met de tekeningen ?	x							
1.3	Voldoende aansluitpunten aanwezig ?	x							
2.	<u>Omstandigheden</u>								
2.1	Installatie aangelegd conform omstandigheden ?	A	B	C	OPMERKING		ADVIES / AANBEVELING	Fototr.	
		x							
2.2	Installatie beveiligd d.m.v. aardlekschakelaars, indien noodzakelijk ?	x							
3.	<u>Bereikbaarheid installatie onderdelen</u>								
3.1	Alle installatie onderdelen goed bereikbaar ?	A	B	C	OPMERKING		ADVIES / AANBEVELING	Fototr.	
		x							
4.	<u>Schakelmateriaal</u>								
4.1	Schakelaars en wandcontactdozen in orde ?	A	B	C	OPMERKING		ADVIES / AANBEVELING	Fototr.	
		x							
4.2	Schakelaars en wandcontactdozen juist en doelmatig toegepast ?	x							
4.3	Wandcontactdozen voorzien van beschermingscontact en aangesloten	x							
4.4	Wandcontactdozen met en zonder beschermingscontact in de zelfde ruimte ?			x					
5.	<u>Kabels en leidingen en bijbehoren</u>								
5.1	Kabels en leidingen juist aangebracht en juiste type?	A	B	C	OPMERKING		ADVIES / AANBEVELING	Fototr.	
		x							
5.2	Niet gebruikte kabels en leidingen verwijderd ?	x							
5.3	Kabels en leidingen door beg.bare vloer goed afgeschermd ?			x					
5.4	Installatie ondeskundig uitgebreid met o.a. snoerleidingen ?			x					
5.5	Kabels in de grond van juiste type indien waarneembaar ?	x							
5.6	Eindigen leidingen in vloer of wanden in inbouwdozen ?	x							
5.7	Lasdozen gesloten ?	x							
5.8	Kabels en leidingen goed in elektrisch materiaal ingevoerd ?	x							
5.9	Kabels en leidingen goed van trek ontlast ?	x							
5.10	Overigen								
5.11									

Visueel / controle rapport

Ruimte : Woon, slaapkmr, keuken en overige

A = voldoet
C = n.v.t.

B = voldoet niet

Rood = urgent

6. Kabelgoten
- 6.1 Kabel / wandgoten juist aangebracht en compleet ?
- 6.2 Scherpe kanten afgewerkt ?
- 6.3 Kabel / wandgoten juist bevestigd en ondersteunt ?
- 6.4 Kabeldoorvoeren uitgevoerd met wartels of tules ?
- 6.5 Kabel / wandgoten geaard ?

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.
		x			
		x			
		x			
		x			
		x			
		x			

7. Zone indeling i.v.m. omstandigheden
- 7.1 Zone indeling badruimte juist ?

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.

8. Verlichtingsarmaturen en bijbehoren
- 8.1 Verlichtingsarmaturen compleet ?
- 8.2 Verlichtingsarmaturen juist aangesloten ?
- 8.3 Verlichtingsarmaturen juist toegepast ?
- 8.4 Buitenverlichting juist aangebracht ?

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.
x					
x					
x					
x					
x					

9. Overige aardingsvoorzieningen
- 9.1 Potentiaal vereffening badruimte aanwezig ?
- 9.2 Centrale aardpunt goed bereikbaar ?

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.
x					
x					

10. Overigen
- 10.1 Wasbehandeling toestel op aparte groep
- 10.2 Overige toestelen > 2,5KW op aparte groep
- 10.3 Rookmelder(s) aanwezig

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.
x					
x					
x					

11. Metingen
- 11.1 RCircuit
- 11.2

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.
x					

12. Algemeen
- 12.1

A	B	C	OPMERKING	ADVIES / AANBEVELING	Fotomr.